

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Germering, Augsburgener Straße und Neubaugebiet Hochrainweg 

Betreiber

Stadtwerke Germering 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,29

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 38 g_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2018 bis Dezember 2020.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 21.05.2031.

ausgestellt am: 21.05.2021

Dominikus Bückner

Gutachter-Nr.: FW609-252 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBY0277_FW309-1u7_21052021_2 

